

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
города Керчи Республики Крым
«Детский сад № 32 «Дюймовочка»
Котова Т.Ю.
«23» марта 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 37/1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад № 32 «Дюймовочка».
- 1.2. Адрес объекта: 298300 Республика Крым, г.Керчь, ул. Юных Ленинцев, д.19
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание модульное 2-хэтажное здание
- часть здания (занимает) 2 этажей (или расположен на _____ этаже) 872,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 13087 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2016 г., последнего капитального ремонта – не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2022 г. капитального – 2030 г.
- Сведения об организации расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад № 32 «Дюймовочка», (МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад № 32 «Дюймовочка»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Юных Ленинцев, д.19
- 1.8 Основания для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность);
- 1.9 Форма собственности (государственное, негосударственное);
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная);
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Керчи Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 298300, Республика Крым, город Керчь, ул. Кирова, д.5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) Все
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 500 человек в день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от ост. «Автовокзал» до ост. «Кассы» маршрутное такси № 40, № 41, № 35, № 24, № 1, № 37; от ост. «Автовокзал» до ост. «Маршала Еременко» маршрутное такси № 6, №5, № 28, троллейбус. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ – В
2	Вход (входы) в здание	ДУ-В
	Центральный вход (выход) в здание Запасной (эвакуационный) выход	ДУ- И (О,С,Г,У) ВНД- И (К)
3	Пути движения внутри здания	ДЧ - В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-В
	Кабинетная форма обслуживания Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зальная форма обслуживания	ДУ-В

5	Санитарно- гигиеническое помещение	ДУ – В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ – В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно; Б – доступны некоторые помещения; А – доступны полностью.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется: прежде всего, установить информационную тактильную мнемосхему расположения зданий и других объектов на территории МБДОУ, мнемосхему пути передвижения, нанести стрелки маршрута следования, соответствующего цвета, все опасные препятствия обозначить специальными желтыми полосами, или кругами внутри здания, оборудовать центральный вход(выход) в модульное здание пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. Приобрести противоскользящее покрытие на ступени, обновить контрастные желтые наклейки на дверях модульного корпуса, дверных ручках, поручнях, разместить указатели направления эвакуации зеленого цвета вдоль стены коридора, удлинить поручни лестницы на второй этаж, произвести контрастное обозначение лестничных маршей, согласно норм СП 59.13330.2016.желтой краской или износостойкой клейкой ПВХ – пленкой. Привести в соответствие с нормативными требованиями прогулочные площадки, разместить зоны целевого назначения, т.о., чтоб они максимально были расположены на первом этаже, дооборудовать санитарно-гигиенические помещения (туалеты, душевую – откидными и вспомогательными поручнями, раковины – смесителями бесконтактными, сенсорными или локтевыми),вспомогательными приспособлениями_ крючки для одежды, костылей и других принадлежностей).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию во всех зонах, на понятном языке, оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется выборочная установка нормативных поручней на лестнице и вдоль стен коридора 1-го этажа (при перепаде высот более чем на 0,45 м.), эвакуационные выходы оборудовать пандусами, установить нормативный поручень при входе в здание, в учебных группах, в санитарно-гигиенических комнатах.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха оборудовать помещения с возможностью усиления звука (приобрести 2 ед.усилителя звука).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется оборудовать нормативными пандусами центральный и эвакуационный выходы из модульного здания, отремонтировать пути движения (дорожки) на территории МБДОУ, к игровым площадкам, обеспечить непрерывность информационного сопровождения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых направляющих на всех путях движения, при необходимости дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом, установить световые маяки на двери для обозначения выхода из помещений

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, <u>Текущий ремонт</u> , Индивидуальные решения с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия; капитальный и <u>текущий ремонт</u> ; Индивидуальные решения с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия; <u>Текущий ремонт</u> ; Индивидуальные решения с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия; <u>Текущий ремонт</u> ; Индивидуальные решения с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия; <u>текущий ремонт</u> ; Индивидуальные решения с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия; <u>Текущий ремонт</u> ; Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия; <u>Текущий и капитальный ремонты</u> ; Индивидуальные решения с ТСР
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия; <u>Текущий</u> и капитальный ремонты; Индивидуальные решения с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021 – 2023 года.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Б-И (К,С,Г), А-И (О,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 12.04.2021 г.

www. zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» июля 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 37/1 от «19» марта 2021 г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575800

Владелец Котова Татьяна Юрьевна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022